

□ 주민참여방 회신문

제 목	서천역 주차장 확장공사 개선요구사항 관련 회신
검토결과	<p>철도개발 사업에 관심을 가져 주심에 감사드리며, 귀하의 서천역 주차장 확장공사 관련 개선요구사항에 대하여 아래와 같이 회신 드립니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 경계석 마감과 관련하여, 검토결과 귀하의 의견을 반영하여 이용객의 편의를 위해 경계석 모서리를 둥글게 개선할 예정임을 알려드립니다. 2. 의견 주신 주차장 출구(3.5M)는 차량의 흐름을 고려한 서비스 출구로 서천역 주차장 출입구(6.0M)는 「주차장법 시행규칙」 제6조1항4호의 기준을 만족하고 있음을 알려드립니다. 아울러 출입구 경계석의 모서리는 둥글게 마감할 예정입니다. 3. 보도블록 줄눈 모래 시공은 현재에도 계속 진행 중이며, 관련 규정 및 지침을 준수하여 시공완료 하겠습니다. 4. 주차장 출입구 부근에 설치된 자동차 진입억제용 말뚝 설치 관련하여 보행자의 이동이 보다 편리하도록 위치 수정 예정임을 알려 드립니다. 5. 답변내용에 대한 추가설명이 필요하실 경우 총청본부 안전혁신처 담당자(류종찬, 042-607-5290)에게 문의하여 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.