

「진접선 풍양역(가칭) 신축 설계 제안설계공모」
질의 답변서



본 답변서는 「진접선 풍양역(가칭) 신축설계 제안설계공모 지침서」 (이하 “설계공모 지침서”) 상 질의접수 기간에 공식 접수된 질의에 대한 답변입니다. 질의에 대한 답변 및 보완된 내용은 설계공모 지침서와 동일한 효력을 갖습니다.

○ 질의답변

연 번	구 분	질의내용	답변내용	비 고
1	- 설계공모 지침서 p.14	- 기준면적표에 기재된 승강장 흙지붕 면적(2,665.00㎡)도 ±10% 범위 내 적용사항인지 질의합니다.	- 승강장 흙지붕은 설계기준 면적(2,665㎡) ±10%이내 계획 가능합니다.	공모지침서 변경
2	- 설계공모 지침서 p.25	- 실격사항 중 진접선 풍양역 승강장 위치를 변동하면 안되는 사항으로 기재되어 있는바 승강장 위치가 아닌 승강장 폭원 및 수직동선 설치를 위한 토목 구조물 오픈(open)를 제안할 수 있는지 질의합니다.	- 노반 승강장 폭원 변경은 불가하며, 승강장 계단 및 E/V 설치를 위한 승강장 구조물 오픈(open), 대지경계 선내에서 수직동선 설치를 위한 부분은 확폭(계단, E/V, E/S 설치) 제안도 가능함	공모지침서 변경
3	- 설계공모 지침서 p.26	- 제안서에 적용하는 그림파일(jpg)을 스케치업 프로그램이 아닌 별도의 프로그램에서 렌더링한 이미지 적용이 가능한지 질의합니다.	- 스케치업이 아닌 별도의 프로그램으로 렌더링 가능합니다.	
4	- 설계공모 지침서 p.28	- 제안서 전체 페이지는 26쪽 이하에서 항목별(목차·주변현황, 업무이행도, 기술제안 등) 세부사항에 대한 페이지 할당 구성은 응모자가 자유롭게 구성이 가능한지 질의합니다.	- 제안서 항목별 세부사항에 대한 페이지 할당은 기준 매수 이내에서 참가자가 자유롭게 구성하되, 제안서 구성 내용을 포함하시기 바랍니다.	