

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 천안~청주공항 복선전철 북청주역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
강릉~제진 철도건설 간성역사 신축 설계		○			

○ 검토항목

- 기본방향
- 주요 시설 설계 방향
- 배치·규모·형태·입면계획
- 외부 공간계획

○ 사 유 : **천안~청주공항 복선전철 북청주역사 신축 설계를 현행대로
수리하고 내부로 간접하게 개조해서 진행하자기 바랍니다.**
**외부 입면은 반죽매장된 유리면에 장식적 측면하게 표현하거나
점도의색상이 들어있도록 매너와 유리들 같이 사용하여 밝고
이탈감이 줄어 공간으로 밝게시키기 바랍니다**

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제2항의 규정에 따라 위와 같이 심의 의견서를 제출합니다.

2026년 8월 12일

성 명 : **정재민 (서명)**

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 천안~청주공항 복선전철 북청주역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
강릉~제진 철도건설 간성역사 신축 설계		○			

○ 검토항목

- 기본방향
- 주요 시설 설계 방향
- 배치·규모·형태·입면계획
- 외부 공간계획

○ 사 유 :

- 외부공간에 설치되는 CCTV는 500만화소를 검토해주시고
적정조도 확보 요망
- 신도서에 건립되는 북청주역의 입면을 주변나 이질감을 최소화
해주시고, "작지"와 직접적인 관계가 있으므로 한자문양을 최소화 검토

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제2항의 규정에 따라 위와
같이 심의 의견서를 제출합니다.

2026년 8월 12일

성 명 : 조용호 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 천안~청주공항 복선전철 북청주역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
강릉~제진 철도건설 간성역사 신축 설계		○			

○ 검토항목

- 기본방향
- 주요 시설 설계 방향
- 배치·규모·형태·입면계획
- 외부 공간계획

○ 사 유 :

각리 방향의 이면은 가시성 및 차폐효과를
고려하여 보장이 필요함

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제2항의 규정에 따라 위와
같이 심의 의견서를 제출합니다.

2026년 8월 12일

성 명 : 윤현호 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 천안~청주공항 복선전철 북청주역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
강릉~제진 철도건설 간성역사 신축 설계		○			

○ 검토항목

- 기본방향
- 주요 시설 설계 방향
- 배치·규모·형태·입면계획
- 외부 공간계획

○ 사 유 : 옥외사인 간성역역 역사개 (북청주역) 설치 위치
고려하여 즉. 야간 시인성 확보 되도록 보완 필요

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제2항의 규정에 따라 위와
같이 심의 의견서를 제출합니다.

2026년 8월 12일

성 명 : 안백수 (의명)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

□ 의안명 : 천안~청주공항 복선전철 북청주역사 신축 설계

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채택	재심의	기각	비 고
강릉~제진 철도건설 간성역사 신축 설계		○			

○ 검토항목

- 기본방향
- 주요 시설 설계 방향
- 배치·규모·형태·입면계획
- 외부 공간계획

○ 사 유 :

· 지역 역사성(지지)은 디자인한 계획으로 지역 특색이 반영되었는지 판단
- 다만 입면 디자인에 대한 구체적 방안 검토 필요.(대안 등)

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제2항의 규정에 따라 위와 같이 심의 의견서를 제출합니다.

2026년 8월 12일

성 명 : 김영대 (인)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하