

(붙임 3)

위원별 심의 의견서

☐ 의안명 : 강릉~제진 철도건설 간성역사 신축 설계

☐ 심의의견

(해당란에 “○”)

	(원 안) 채 택	조건부 채 택	재심의	기각	비 고
강릉~제진 철도건설 간성역사 신축 설계		○			

○ 검토항목

- 기본방향
- 주요 시설 설계 방향
- 배치·규모·형태·입면계획
- 외부 공간계획

○ 사유 : - 원시설계시 기둥부 배수통통이 고각시야에서
각점 보이지 않는 위치로 조정 필요

- 용감량의 기둥면도 명도를 낮추어 설계 반영 필요

- 역사 내부공간의 변분할 등에 있어 선정리의 명확성 필요

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제26조 제2항의 규정에 따라 위와
같이 심의 의견서를 제출합니다.

2026년 7월 30일

성명 : 김성호 (인)

국가철도공단 경관심의위원회 위원장 귀하