

위원별 심의 의결서

□ 의안명 : 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 제2,4,5공구 건설공사
(기술제안) 실시설계 경관심의

□ 심의의견

(해당란에 “○”)

안건명	(원안) 채택	조건부 채택	재심의	반려
2공구 실시설계 경관심의	○			
4공구 실시설계 경관심의		○		
5공구 실시설계 경관심의		○		

○ 사 유 :

- 2공구 : 함평군 관내 구간으로 의견없음
- 4공구 : 환승주차장 경우 옥상이 개방되어 있어 공항의 특성상 하늘경관을 고려할 때 주변의 구조물에 비해 상대적으로 낙후에 보임, 주변 건물들과 어울릴 수 있도록 주차장 옥상의 지붕을 씌워 램핑을 하거나, 옥상정원을 검토하거나, 벽체를 높이는 등 주차장이 아닌 것처럼 공항 철도의 컨셉에 어울리도록 디자인을 검토해주시기 바람
- 5공구 : 환기시설 주변조정시 갈대습지 물억새 부분은 바람직하나, 지방도와 면하는 경계에 대해서는 녹지공간을 확보 관목과 교목을 적절히 배치하여 경관 차폐를 검토하시기 바람
: 경사개 환기탑의 경우 설치지역이 농어촌지역 지역임을 고려하여 건축물 높이나 규모의 축소가 가능한지와 도로와 면하는 경계에 대해 녹지공간을 확보 차폐용 경관림 조성을 검토해 보시기 바람

국가철도공단 「기술자문위원회 운영지침」 제20조 제2항의 규정에 따라 위와 같이 검토의견서를 제출합니다.

2021년 4월 8일

성명 : 최 기 후 (서명)

국가철도공단 경관심의위원회 소위원장 귀하